

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0013051



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.03. 088 00111

Срок действия с 29 декабря 2010г. по 28 декабря 2015г.

Орган по сертификации РУП "Институт БелНИИС",
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б, тел. 267-10-01, тел./факс 267-90-94.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "МеталПрофиль", Республика Беларусь, и представленная на сертификацию под наименованием Профили стальные холодногнутые с трапециевидным очертанием гофра для кровель и комплектующие изделия к ним оцинкованные с защитно-декоративным полимерным покрытием (пластизол, полиэстер, пурал, призма, Викинг, Cloudy и ПВДФ) или без него Серийное производство

код ОКП РБ – 27.33.1

код ТН ВЭД – 7216 91 800 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1382-2003 "Профили стальные холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Технические условия" п.п. 4.3.2 (табл. 1), 4.3.3-4.3.8, 4.4.1-4.4.3, 5.1.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "МеталПрофиль",
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Ложинская, дом 9, 2-й подъезд, 1-й этаж, комн. 2.

Сертификат выдан на основании: код УНП – 101216311

а) документов Акт анализа состояния производства от 24.11.2010;

б) протоколов испытаний Отдел строительной химии РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0290, протокол № 318 от 24.12.2010; ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042, протоколы №№ 04-52/696П от 27.04.2010, 04-52/699П от 27.04.2010, 04-52/1796П от 15.09.2010, 04-52/1797П от 15.09.2010, 04-52/1396 от 27.07.2010, 04-52/1397 от 27.07.2010, 17/346П от 08.05.2003, 17/349 от 08.05.2003, 17/352 от 08.05.2003, 17/347П от 08.05.2003, 17/351 от 08.05.2003, 17/354 от 08.05.2003, 17/348 от 08.05.2003, 17/350 от 08.05.2003, 17/353П от 08.05.2003, 04-52/1214П от 30.04.2010, 04-52/2296П от 15.08.2010.

Периодический аудит осуществляет РУП "Институт БелНИИС".

Особые отметки Срок хранения сертификата у заявителя - один год после окончания срока действия.

Дополнительная информация Показатели пожарной опасности согласно приложению (бланк серии МТ6 № 0466083). Упаковочный лист содержит следующую информацию: заказ, наименование и адрес изготовителя, товарный знак, наименование заказчика, серию, дату отгрузки, дату изготовления, наименование продукции, наименование сырья, количество изделий в пачке, размеры, количество листов, количество в м², отметку ОТК.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор


подпись


подпись

Н.Б. Сучков

инициалы, фамилия

Н.В. Старостина

инициалы, фамилия

КОПИЯ

Приложение
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.03. 088 000111
от 29.12.2010
(бланк № Б0013051)
Листов 1 Лист 1

Показатели пожарной опасности
для профилей с защитно-декоративным полимерным покрытием

№ п/п	Наименование защитно-декоративного полимерного покрытия	Показатели пожарной опасности		
		Группа горючести	Группа воспламеняемости	Группа распространения пламени по поверхности
1.	Пластизол	Г1	В2	РП2
2.	Полиэстер	Г1	В1	РП1
3.	Пурал	Г1	В1	РП1
4.	Призма	Г1	В1	РП1
5.	Викинг	Г1	В1	РП1
6.	Cloudy	Г1	В1	РП1
7.	ПВДФ	Г1	В1	РП1

Заместитель
Руководителя Органа по сертификации



Н.Б. Сучков

Эксперт-аудитор

Н.В. Старостина